

0111973



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС»  
115191, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, переулоч  
Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2  
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28  
email: progress.reestr@yandex.ru

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель органа  
ООО «ПРОГРЕСС»



Г.В. Величкин

2023 г.

**Экспертное заключение**

№ 16107/41

от 09.10.2023

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:**

**Стеновые панели**

**1. Перечень объектов экспертизы:**

На экспертизу представлены: Стеновые панели

**2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:**

заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

**3. Заявитель: ООО «Экомодуль»**

ИНН: 2100005905

ОГРН: 1232100002419

**Производитель: ООО «Экомодуль»**

ИНН: 2100005905

ОГРН: 1232100002419

**4. Основание для проведения экспертизы** заявление № 2587/61-ПРГ/23 от 04.10.2023

0111974

**5. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протокол испытаний № 34782/02-ПРГ/23 от 27.09.2023г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции.
- Нормативно-техническая, проектная документация.

**6. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

**7. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** Строительство жилых и нежилых помещений.

**Выпускается по:** ТУ 25.11.23-001-77730281-2023 «Панели стеновые. Технические условия»

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

0111975

- Протокол № 34782/02-ПРГ/23 от 27.09.2023г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (глава II, раздел 11).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний № 34782/02-ПРГ/23 от 27.09.2023

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
1	Активность 40К	Бк/кг	-	244±101	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
2	Активность 232Th	Бк/кг	-	19±14	
3	Активность 226Ra	Бк/кг	-	12±12	
4	Эффективная удельная активность ( $A_{эфф}$ ) природных радионуклидов (226Ra, 232 th, 40К)	Бк/кг	Не более 370	79±47	ГОСТ 30108-94

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

**Заключение:** Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция:** Стеновые панели, **выпускаемые** ООО «Экомодуль», **соответствуют:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

Эксперт

*Р.М.К.*

Микушев Р.К.

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего экспертного заключения без письменного разрешения ООО «ПРОГРЕСС».