



## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ПРОГРЕСС»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д.

17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58

email: progress.reestr@yandex.ru



Руководитель лаборатории  
ИЛ ООО «Прогресс»  
А. М. Чернова

2023г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№ 34782/02-ПРГ/23 от 27.09.2023

1	Объект	Стеновые панели
2	Заявитель	ООО «Экомодуль» ИНН: 2100005905 ОГРН: 1232100002419
3	Изготовитель	ООО «Экомодуль» ИНН: 2100005905 ОГРН: 1232100002419
4	Основание для проведения испытаний (исследований)	Заявка № 34782/02 от 06 сентября 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для испытаний (исследований)	07 сентября 2023 г.
6	Дата получения материала для испытаний (исследований)	11 сентября 2023 г.
7	Дата проведения испытаний (исследований)	12 сентября – 26 сентября 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем испытаний (исследований) и их оценку	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (глава II, раздел 11)

Таблица №1

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
1	Активность 40К	Бк/кг	-	244±101	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
2	Активность 232Th	Бк/кг	-	19±14	
3	Активность 226Ra	Бк/кг	-	12±12	
4	Эффективная удельная активность ( $A_{эфф}$ ) природных радионуклидов (226Ra, 232 th, 40К)	Бк/кг	Не более 370	79±47	ГОСТ 30108-94

**Заключение:**

**По результатам проведенных испытаний (исследований):** Стеновые панели, выпускаемые ООО «Экомодуль», ИНН: 2100005905, ОГРН: 1232100002419 **соответствуют:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ПРОГРЕСС».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.